

**CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO
IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. PADEREWSKIEGO 10**

Podstawowe zasilanie w energię elektryczną:

- miejsce dostarczania i odbioru energii: Specjalistyczny Szpital im. E. Biernackiego w Wałbrzychu; ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
- miejscem dostarczenia energii elektrycznej jest: stacja R 246-10, o napięciu 0,4 kV,
- miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych są: izolatory n.n. na transformatorze w komorze transformatorowej stacji R 246-10,
- energia elektryczna w taryfie całodobowej **C 21**,
- dystrybucja (przesył) energii elektrycznej w taryfie całodobowej **C 21**,
- grupa przyłączeniowa – **IV**,
- moc umowna przy współczynniku mocy $\text{tg } \phi$ nie większym niż 0,4 – **170 kW**,
- przekładnia prądowa – **400/5 A**,
- ilość energii w podziale na okresy umowne: jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego,
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w taryfie całodobowej o mocy umownej 170 kW w okresie 24 miesięcy – **1 610,00 MWh**,
- układ pomiarowo – rozliczeniowy zainstalowany o napięciu 0,4 kV w rozdzielni nN
- zabezpieczenie przelicznikowe 3 x 400 A
- nr licznika **04047118**

Rezerwowe zasilanie w energię elektryczną:

- miejsce dostarczania i odbioru energii: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
- miejscem dostarczenia energii elektrycznej jest: złącze kablowe w pomieszczeniu rozdzielni nn zlokalizowanej w przyziemiu budynku głównego szpitala,
- miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych są: zaciski prądowe w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
- energia elektryczna w taryfie całodobowej **C 11**,
- dystrybucja (przesył) energii elektrycznej w taryfie całodobowej **C 11**,
- grupa przyłączeniowa – **V**,
- moc umowna przy współczynniku mocy $\text{tg } \phi$ nie większym niż 0,4 – **40 kW**,
- przekładnia prądowa – **400/5 A**
- ilość energii w podziale na okresy umowne: jednakowa dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego,
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w taryfie całodobowej o mocy umownej 40 kW w okresie 24 miesięcy – **3800,00 kWh, (3,80 MWh)**
- układ pomiarowo – rozliczeniowy zainstalowany o napięciu 0,4 kV w rozdzielni nN
- zabezpieczenie przelicznikowe 3 x 63 A
- nr licznika **96274355**

Sporządził:
Witold Walerowski