

/pieczęć firmowa/

Nr sprawy: ZO/7/BWiWK/DT/2020

Wałbrzych, dnia 07.09.2020 r.

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 r.

Pełna nazwa Zamawiającego: SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-
POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych , ul. Paderewskiego 10

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

„Budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzatora (wymiana) w pomieszczeniu nr 016 – rozdzielnia niskiego napięcia zlokalizowana na poziomie piwnic Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im E. Biernackiego w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych, działka: Nr 340/2, Obręb: Nowe Miasto.”

w tym :

Opis przedmiotu zamówienia:

Pomieszczenie nr 016 pełni funkcję rozdzielni niskiego napięcia, zlokalizowane jest w poziomie piwnic budynku A szpitala. Pomieszczenie nie posiada wentylacji nawiewno-wywiewnej. W pomieszczeniu zainstalowane są układy UPS oraz urządzenia elektryczne (technologia rozdzielni), które powodują występowanie znacznych zysków ciepła, co skutkuje znacznym przegrzewaniem się pomieszczenia (temperatura ok. 38⁰C). Istniejący klimatyzator zamontowany w pomieszczeniu rozdzielni ma zbyt małą moc chłodniczą tj. 700 W mocy chłodniczej, co nie zapewnia osiągnięcia temperatur optymalnych. W celu zapewnienia optymalnych temperatur w pomieszczeniu zachodzi konieczność wykonania w pomieszczeniu wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz wymianie instalacji klimatyzatora na instalację o zwiększonej mocy.

W Projekcie Budowlanym wydano do wykonania roboty budowlane jak niżej:

Branża budowlana:

- Roboty rozbiórkowe.
- Osadzenie drzwi p-poż EI60.
- Zabudowy kanałów wentylacyjnych.
- Naprawy tynków, roboty malarskie.

Branża sanitarna:

- Budowa układu wentylacji nawiewno-wywiewnej NW1.
- Przełożenie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie parteru budynku – usunięcie kolizji z projektowanym układem NW1.
- Instalacja układu klimatyzatora (7,2 kW mocy chłodniczej) w pomieszczeniu rozdzielni.
- Instalacja układu zdemontowanego klimatyzatora o mocy chłodniczej 700 W, w pomieszczeniach Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

Branża elektryczna:

- Instalacje zasilania w zakresie:

- zasilanie wentylatora kanałowego w pomieszczeniu rozdzielni,
 - zasilanie klimatyzatora jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
 - zasilanie kabli grzejnych,
 - zasilanie klap p.poż zabudowanych na kanałach wentylacyjnych,
 - rozbudowy istniejącej rozdzielniczy RZN 0,4 kV,
- Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Przebudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru.

2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

Netto: 47 286,00 zł, co daje równowartość: **11 202,30 euro** przy kursie 1 euro = 4,2693 zł.
Ustalania wartości zamówienia dokonano w dniu 06.08.2020 r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego / wniosku w sprawie wydatkowania środków publicznych Zamawiającego, opracowanej przez: Witolda Walerowskiego.

3. Powody, dla których zastosowano art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,- euro.

4. Wykaz Wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty / jeżeli dotyczy/:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres e-mail:
1	„Sis - Serwis” Mirosław Kuźma 58-311 Struga; ul. Główna 60	e-mail: sisserwis@op.pl
2	SYNERGIS Sp. z o.o. Sp. K. 52-200 Karwiany; ul. Wiosenna 25	e-mail: biuro@synergis-polska.eu
3	Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjnych „TERM-SERWIS” Tomasz Zippel 58-306 Wałbrzych; ul. Wrocławska 109	e-mail: biuro@term-serwis.pl

5. Ogłoszenie o zamówieniu / Zapytanie ofertowe zostało wysłane do potencjalnych Wykonawców w dniu 19.08.2020 r.

6. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w dniu 03.09.2020 r.:

Nr oferty	Nazwa firmy	Siedziba firmy	Cena netto/brutto zł
1.	Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjnych „TERM – SERWIS” Tomasz Zippel	58-306, ul. Wrocławska 109	51 567,00/ 63 427,41

7. Opis kryteriów:

Nr kryterium	Opis kryterium	Znaczenie w %
1	Cena oferty	100%

8. Wskazanie wybranej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1

Nazwa firmy: **Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjnych „TERM – SERWIS” Tomasz Zippel**


Siedziba firmy (adres): **58-306, ul. Wrocławska 109**

9. Uzasadnienie wyboru i inne istotne informacje z punktu prowadzonego postępowania:


Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą niepodlegającą odrzuceniu oraz spełnia warunki Zamawiającego.

10. W wyborze oferty uczestniczyli:


1) Witold Walerowski

- 
.....
(podpis)

2) Danuta Nowakowska


- 
.....
(podpis)

3) Bogdan Bieńkowski

- 
.....
(podpis)

11. Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził i dokumentację sporządził: Witold Walerowski.

(dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)


.....
(podpis prowadzącego prace)

12. Protokół o udzielenie zamówienia zatwierdził:

Kierownik jednostki :

W dniu : 07.09.2020 r

Dyrektor ds. Medycznych
Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego
im. E. Biernackiej w Wałbrzychu

.....
(podpis kierownika jednostki)

